

さくらの苑厨房改修工事にかかる質問および回答

日付	質 問	回 答
11/5	告示の内容によると、厨房機器類の更新だけでなく、厨房床工事などの付帯工事も含んでいると解釈してよいか。	お見込みの通り。
11/8	食器洗浄機は 100V との記載があるが、200V のものでもかまわないか。	200V のものでかまわない。
	殺菌庫は収納枚数からみるとその寸法は 900W になると考えられるが、記載された仕様のもので考えるのか。	収納枚数との関連の確認がうまくできていなかったことも考えられるものの、公平を期すために告知した寸法で積算をお願いする。もし必要があれば落札後に協議する。
	スチームコンベクションで使用するホテルパンの必要枚数及び種別はどう考えるべきか。	告知した仕様には入っていないため、落札後に別途協議する。
	食器消毒保管庫において使用するカゴの数およびサイズはどう考えるべきか。	既存品もあり、告知した仕様には入っていないため、落札後に別途協議する。
	4 の殺菌庫と 17 の冷蔵庫の電源が現状ではないと見受けるが、子のための工事も合わせて必要か。	告知した仕様に入っていないため、落札後に位置等を考慮し、別途工事で協議することとする。